

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych**

Oznaczenie arkusza: **BD.26-01-20.06-SG**

Oznaczenie kwalifikacji: **BD.26**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer stanowiska							

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny		Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił					
Rezultat 1: Pas gipsowy <i>Uwaga! Rezultat należy ocenić po uzyskaniu informacji od przewodniczącego ZN o zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny</i>							
1	Wszystkie boki płyty gipsowo-kartonowej oklejone taśmą malarską						
2	Pas gipsowy został dopasowany rozmiarem do listwy ozdobnej zachowując jej ciągłość i powtarzalność						
3	Pas gipsowy został przyklejony do płyty gipsowo-kartonowej zaczynem gipsowym						
4	Resztki zaczynu gipsowego służącego do przyklejenia pasa gipsowego zostały usunięte						
5	Brak ubytków w łączeniach między pasem gipsowym a płytą gipsowo-kartonową						
6	Odległość pasa gipsowego od górnej krawędzi płyty gipsowo-kartonowej wynosi 5 cm ± 5 mm						
7	Pas gipsowy nie został uszkodzony w trakcie montażu na płycie gipsowo-kartonowej						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Model złożony fragmentu gzymsu wieńczącego

1	Listwa dekoracyjna zamontowana w pasie nie jest uszkodzona						
2	Zakończenie wzoru listwy pozwala na jej spasowanie z drugą identyczną listwą dekoracyjną, nie przerywając ciągłości wzoru						
3	Resztki zaczynu gipsowego służącego do przyklejenia listwy dekoracyjnej zostały usunięte						
4	Brak ubytków w łączeniach między listwą a pasem gipsowym						
5	Cały przygotowany model został pokryty szelakiem						
6	Cały przygotowany model i płyta gipsowo-kartonowa została pokryta wazeliną						
7	Model jest zgodny z rysunkiem						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie modelu złożonego

Zdający:

1	porysował pas gipsowy od spodu ostrym narzędziem przed przyklejeniem go do płyty g-k						
2	zwilżył pas gipsowy od spodu wodą przy użyciu pędzla przed przyklejeniem go do płyty g-k						
3	ściągał nadmiar zaczynu gipsowego służącego do przyklejeniem zaczynu gipsowego szpachelką						
4	ciął listwę dekoracyjną piłą płatnicą.						
5	przycinał listwę dekoracyjną w skrzynce uciosowej						
6	porysował listwę dekoracyjną od spodu ostrym narzędziem przed przyklejeniem jej do pasa gipsowego						
7	zwilżył listwę dekoracyjną wodą od spodu przy użyciu pędzla						
8	przykleił listwę dekoracyjną do pasa gipsowego zaczynem gipsowym						
9	podczas wysypywania i rozrabiania gipsu używał rękawic i maseczki ochronnej						
10	oczyścił narzędzia oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemnikach na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

